


操作説明

顯示面板指示燈及操作按鍵說明圖




按鍵名稱	按鍵符號	按鍵說明
進入參數設定按鍵	ENT	1. 正常顯示值時，按此鍵進入參數設定群組 2. 在參數設定頁時，執行修改數值的儲存並進入下一參數頁
警報設定及向左移位 按鍵		1. 正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入警報點設定值之顯示及修改 2. 在參數設定頁時，執行修改數值的向左循環移位(選取可修改位數時該位數會閃爍)
SPAN調整及向上遞增按鍵		1. 正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入顯示值SPAN之調整 2. 在參數設定頁時，執行修改數值的向上遞增
ZERO調整及向下遞減按鍵		1. 正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入顯示值ZERO之調整 2. 在參數設定頁時，執行修改數值的向下遞減

- ※ 1. 以下操作流程畫面皆為 **(設定頁代號)**，而可供修改之 **(設定值)** 會與 **(設定頁代號)** 交替閃爍
 2. 修改 **(設定值)** 皆以，**左移按鍵** (←)，**遞增按鍵** (↗)，**遞減按鍵** (↘) 修改並於修改完成後務必按 **進入參數設定鍵 (ENT)** 始能完成儲存
 3. 若有 **修改密碼則務必牢記**，否則以後無法再度進入 (參數設定)
 4. 無論在任何畫面下同時按 **遞增按鍵** (↗) 或 **遞減按鍵** (↘) 或經過 **2分鐘** 後即可返回正常顯示畫面

正常顯示畫面時之操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)

操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
電源投入 按 $\leftarrow$ 3秒 按 $\overline{\text{ENT}}$	正常顯示值 警報點設定值 (AL)	警報點設定值 按 $\leftarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ 修改警報發生點的 設定值	00000
按 $\leftarrow$ 3秒 按 $\overline{\text{ENT}}$	正常顯示值 顯示值 (dSPAN)調整	SPAN調整 按 $\leftarrow$ 鍵選擇調整速度, 按 $\rightarrow$ $\rightarrow$ 鍵調整輸入訊號對應顯示值的誤差修正 註: 因應現場使用情形可用此功能修改實際的對應顯示值	00000
按 $\leftarrow$ 3秒 按 $\overline{\text{ENT}}$	正常顯示值 顯示值 (dZERO)調整	ZERO調整 按 $\leftarrow$ 選擇調整速度, 按 $\rightarrow$ $\rightarrow$ 鍵調整最低值(零值)對應最低顯示值的誤差修正 註: 因應現場使用情形可用此功能修改實際的對應顯示值	00000

進入系統設定畫面之操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)



操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
Power ON ↓ 10.00 按[ENT]→	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
P.Cod 按[ENT]→ 密碼正確 YES ↓ 595 按[ENT]→	通關密碼 (P.Cod)	按 [←][→][↵] 輸入修改參數所須具備的密碼 密碼正確則進入系統參數設定，錯誤則回復到正常顯示值	000000
NO 按[←] ↓ dP 按[ENT]→ dSPL 按[ENT]→ dSPH 按[ENT]→ Avg 按[ENT]→ LCut 按[ENT]→ CodE 按[ENT]→ di 按[ENT]→ LoCK 按[ENT]→	系統參數設定 (SYS) 顯示小數點 (dp)位置 最低顯示值設定 (dSPL) 最高顯示值設定 (dSPH) 顯示值平均次數 設定(AVG) 顯示值低值 遮蔽(LCUT) 更改通關密碼 (Code) 關閉控制端子 (DI) 面板按鍵鎖定 (LOCK)	按 [←][↵] 可更改為警報輸出設定群組(roP)或系統參數設定群組(SYS) 按 [←][↵] 可決定小數點位數0.(無) 1.(1位數),2.(2位數),3.(3位數),4.(4位數) 例:顯示值0.00則設定值就調整為2. 按 [←][↵][↵] 可調整最低輸入訊號 對應最低 顯示值 例:輸入規格為4~20mA則 最低輸入 訊號就為4mA而須顯示0.00 此時在這頁的設定值須修改為000.00 按 [←][↵][↵] 可調整最高輸入訊號 對應最高 顯示值 例:輸入規格為4~20mA則 最高輸入 訊號就為20mA而須顯示100.00 此時在這頁的設定值須修改為100.00 按 [←][↵][↵] 可設定顯示值的平均次數(1~99) 註:若輸入訊號不是很穩定而又要得到穩定的顯示值時則可於此頁增加平均次數 按 [←][↵][↵] 可設定顯示值小於此設定值則顯示值為0(0~99) 按 [←][↵][↵] 可設定自己慣用的密碼(0~19999) 註:自己的密碼可防止他人任意修改參數而造成錯誤顯示但務必 牢記密碼 按 [←][↵] 可設定控制端子的關閉(YES)或開啟(NO) 按 [←][↵] 可設定面板按鍵鎖定方式,使在正常顯示時按鍵可進入預覽該項設定值但不能修改,代碼如下 no(全不鎖),YES("ENT"不鎖,其它全鎖)	依訂製規格 依訂製規格 依訂製規格 000005 000000 000000 no no
警報動作參數設定			
按[ENT]→ roP 按[ENT]→ Act 按[ENT]→ HYS 按[ENT]→ dEL 按[ENT]→ Sb 按[ENT]→ Sdt 按[ENT]	警報動作設定 主頁(roP) 警報動作方向 設定(Act) 警報比較磁滯 設定(HYS) 警報動作延遲 時間設定(del) 警報啟動延遲 範圍設定(sb) 警報啟動延遲 時間設定(sdt)	 按 [←][↵] 設定警報點是 ≥(Hi) 或 <(Lo) 顯示值時警報(Relay)動作 按 [←][↵][↵] 設定警報動作發生後顯示值須低於或高於(依警報動作方向而定)警報設定值 + 或 - 此設定值(0~9999)才會關閉警報 按 [←][↵][↵] 設定顯示值到達警報動作值時須經過此設定時間(0~99秒)才使警報發生動作 按 [←][↵][↵] 設定延遲範圍(-99~99)當顯示值未超過此範圍時警報不比較亦不動作 按 [←][↵][↵] 設定延遲時間(0~99秒)當顯示值到達警報 動作延遲範圍時須經過此設定時間後警報才開始比較動作(此功能通常與"Sb"搭配應用)	 依訂製規格 000000 000000 000000 000000

異常顯示畫面說明

顯示畫面	畫面說明	顯示畫面	畫面說明
	輸入訊號高過額定120%		輸入訊號高過最大顯示範圍(99999)
	輸入訊號低於額定-20%		輸入訊號低於最小顯示範圍(-19999)
	輸入訊號高過額定180% 或內部線路損壞		EEPROM讀取/寫入時受外部干擾或超次(約100 萬次)

※如發生上述情形請，將輸入端移開並查明接線是否正確，如無回復其他畫面則請送廠維修